

**FK Ejendom**

By- og Miljøområdet
Rådhuset
2000 Frederiksberg

www.frederiksberg.dk
fkejendom@frederiksberg.dk

Dato: 08.03.2011
Sagsbeh:

Sagsnr.:

Vedr. konvertering af eksisterende 2-skyl toiletter med 2 knapper til ecoBETA 2-skyl på Frederiksberg Rådhus

Jeg har af to perioder fået skiftet skylleventiler på de eksisterende toiletter med **2 knapper** til ecoBETA 2-skyl **med 1 knap**.

Jeg har i den seneste udskiftning forinden fået opsat en vandmåler på den streng hvor toiletterne er tilsluttet. Der er dog en del usikkerhed på målingerne, da der ofte har været toiletter der har løbet.

Et kvalificeret skøn, og målingerne taget med i betragtning, er vandbesparelsen på mellem 45 og 50%. Det første hold toiletter med **2 knapper**, der fik **nye ecoBETA 2-skyl**, har nu siddet der i et år, og der har ikke været reparationer på dem i denne periode, eller løbende toiletter.

Jeg er meget tilfreds med **ecoBETA 2 skyl og skylleventiler**.

Med venlig hilsen

Bjarne Samsø Jensen

Driftkonsulent / Energitekniker

By- og Miljøområdet | FK-Ejendom

E-mail: bjje02@frederiksberg.dk

Tlf. 28 98 43 81 www.frederiksberg.dk