

MinEnergi

Ejendomme: **Station City**

Måler: **Vandmåler, 540135756 (48469)**

År: **2013** | Periode: **2013 - November** | Dato: **05-11-2013**

Vis rapport: **Måned / Uge**

Vandforbrug: **Vandmåler, 540135756 (ID: 48469)**

Vand: **Vandmåler, 540135756 (ID: 48469)**

Vand: **Vandmåler, 540135756 (ID: 48469)**

Vandforbrug

Måned	Vandforbrug (m3)
November - 2013	0,0
Oktober - 2013	435,3
September - 2013	387,9
August - 2013	341,0
Juli - 2013	379,8
Juni - 2013	333,8
Maj - 2013	358,3
April - 2013	0,0
Marts - 2013	0,0
Februar - 2013	0,0
Januar - 2013	0,0
December - 2012	0,0

Vand

Periode	Vand (m3)
2013-45	10,9
2013-44	47,0
2013-43	41,8
2013-42	43,8
2013-41	47,3
2013-40	61,3
2013-39	90,3
2013-38	114,9
2013-37	102,5
2013-36	74,5
2013-35	72,5
2013-34	72,5

Her er samtlige toiletter Gustavsberg med 2 skyl/ 2 knapper , der blev monteret ecOBETA 2 skyl med kun 1 knap

I september var forbruget 435,3 m3

I oktober var forbruget 296,3 m3