

MODTAGET den 8 August 2016.

Hej Lisbeth

Jeg har foretaget vandaflæsning på Lundsgade /Upsalagade efter montering af toiletindsatse, og har registreret at der har været en reducereing på vandforbruget på ca. 30 % og med et forbrug på 3000 m3 om året er det en besparelse på ca.kr 35.000 om året, så det er meget tilfredsstillende. ☺

Med venlig hilsen

Richard Kristensen

Energiteknolog
Faciliteter og Mad

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Administrativt Ressourcecenter

Gyldenløvesgade 15, 6.Sal Lokale 601
1600 København V

Mobil 2677 4320
Email eh4t@buf.kk.dk
EAN 5798009370440